

通州区马驹桥镇五支沟临时污水处理站污水处理租赁服务项目竣工环境保护验收其他事项说明

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目环境保护设施设计

为解决北京通州物流基地的污水问题，北京市通州区马驹桥镇人民政府确定在马驹桥镇五支沟泵站西南侧原坑塘处，新建临时污水处理工程。项目设计单位深圳市水务规划设计院股份有限公司，采用“格栅+调节池+水力筛+A/A/O（厌氧+缺氧+活性污泥法）+MBR+消毒”工艺，主要建设内容包括集水提升泵井、调节池、MBR生化池（厌氧池+缺氧池+好氧池）、加药间、电控室、中控室、管理用房、污泥脱水机房、设备间、污泥池、消毒池、巴氏计量槽、进水监测间、出水监测间等。主要出水指标执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中B标准，最终排入凤港减河。

1.2 环境保护设施施工

本项目于2021年05月开工建设，2021年12月进行调试。

1.3 验收过程简况

本项目于2023年3月6日获得了北京经济技术开发区行政审批局关于“通州区马驹桥镇五支沟临时污水处理站污水处理租赁服务项目环境影响报告表的批复”（经环保审字〔2023〕0023号）。本项目于2021年05月开工建设，2021年12月进行调试。

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，我单位委托北京欣国环环境技术有限公司承担本项目竣工环境保护验收工作，并于2023年4月编制完成《通州区马驹桥镇五支沟临时污水处理站污水处理租赁服务项目竣工环境保护验收监测报告表》。

2023年4月28日，我单位组织召开该项目自主验收会议，成立了验收组，由建设单位、验收调查单位、监测单位等单位的代表及5名专业技术专家组成。经认真讨论、审议，形成了验收意见：

通州区马驹桥镇五支沟临时污水处理站污水处理租赁服务项目执行了建设项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，基本落实了环评及批复提出的各项环境保护措施，各污染防治设施有效运行。验收组一致同意该项目通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

验收调查期间，项目施工期和试运营期间均无针对本项目的环保投诉。

2. 其他环境保护措施的实施情况

无。

3. 整改工作情况

在验收监测期间，本项目生产设备及配套设施全部正常运转，满足建设项目竣工环境保护验收要求。监测数据表明，本项目废气、废水和噪声达标排放，固体废物得到了妥善处置。本项目在提出验收意见后不存在整改情况。

4. 其他后续要求

1、健全环境保护管理制度，加强环境管理，确保各项污染物长期、稳定、达标排放。

2、根据排污许可相关内容，完善环境管理台账等内容。

北京市通州区马驹桥镇人民政府

2023年5月6日